

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.nsopb.pф, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР119.Н.00309**

(номер сертификата соответствия)

029265

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Премиум Фасад». Адрес: РФ 625517, Тюменская область, Тюменский р-н, д.Субботина, ул.Тракторная, 11. ОГРН 1187232028785. Телефон/факс: +7 (3452) 683-687. E-mail: director@arch-stone.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Премиум Фасад» Адрес: РФ 625517, Тюменская область, Тюменский р-н, д.Субботина, ул.Тракторная, 11. ОГРН 1187232028785. Телефон/факс: +7 (3452) 683-687. E-mail: director@arch-stone.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ», ОГРН 1097746413962, свидетельство об аккредитации экспертной организации по сертификации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.119 от 15.02.2018г. 143909, Московская обл., г. Балашиха, д. 7, стр. 1, оф. 606, тел/факс 8 (495) 645-52-60.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Композиционные архитектурные декоративные фасадные элементы «Arch-Stone» изготавливаемые по ТУ 22.29.29-001-34637982-2018. Серийный выпуск.

ОКПД2

22.29.29

код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ), табл.3, 27 (См. приложение № 004899)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 16Д-19 от 14.03.19 г., ИЛ ООО «ЦОС», свидетельство об аккредитации экспертной организации по сертификации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.119 от 15.02.2018г. Адрес: 142460, Московская область, Ногинский район, п. Воровского, 3-й участок.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Техническая документация изготовителя. ТУ 22.29.29-001-34637982-2018. Акт оценки состояния производства № 11 ДС/ОП от 15.03.2019г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.03.2019 по 17.03.2022



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

(Подписи)

А.Н. Ерофеев

А.Е. Лебедев

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

НСОПБ RU.ЭО.ПР119. Н.00309

№

(номер сертификата соответствия)

004899

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе

Композиционные архитектурные декоративные фасадные элементы «Arch-Stone» изготавливаемые по ТУ 22.29.29-001-34637982-2018. Серийный выпуск.

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требований национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	«Материалы строительные. Методы испытания на горючесть»	Группа распространения пламени по поверхности –Г1 (слабогорючие)
ГОСТ 30402-96	«Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость».	Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-89, п.4.18	«Система стандартов безопасности труда. Пожаро-взрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	Группа дымообразующей способности – Д2 (умеренная дымообразующая способность)
ГОСТ 12.1.044-89, п.4.20	«Система стандартов безопасности труда. Пожаро-взрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	Группа по токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные)

Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)

А.Н. Ерофеев

А.Е. Лебедев